



Istituto Comprensivo Statale "G. LEOPARDI"

via A. Licata s/n - 92027 Licata - Tel 0922/892766- Fax 0922/894192
PO agic833007@istruzione.it PEC agic833007@pec.istruzione.it C.F. 81000730846

PROT. N. 4994/16-09
DEL 09/12/2019

VERBALE PROVA DI EVACUAZIONE PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE DAI RISCHI

L'anno duemiladiciannove, il giorno tre del mese di dicembre, alle ore 10:00 presso la Sede del Plesso "Serrovira" dell'Istituto Comprensivo "G. Leopardi" di Licata, in applicazione del D.M. 26/08/92 e del DPR 151/2011 e s.m.i. sono stati convocati nelle forme di legge e sono intervenuti:

- Il docente responsabile di plesso;
- il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Prof. Giuseppe Bennardo;
- gli addetti alle emergenze in servizio;

per concordare e mettere in atto le modalità di evacuazione previste nel piano di emergenza della scuola.

L'ordine di evacuazione è stato dato dal Responsabile del SPP alle ore 10:10, simulando un incendio avvenuto nell'archivio. Al suono dell'allarme, dato da una sirena, tutti gli alunni presenti e tutto il personale scolastico, seguendo le istruzioni previste dal piano di emergenza, con il massimo ordine hanno raggiunto i luoghi di raccolta assegnati, nel tempo di 1 minuto e 40 secondi. Gli insegnanti, a questo punto, dopo aver disposto in fila per due gli alunni delle classi assegnate, hanno richiamato l'appello e compilato il modulo di evacuazione, secondo quanto previsto dal D.M. 26/08/92.

Alle ore 10:20, il Responsabile del SPP prof. Giuseppe Bennardo accertatosi che tutte le operazioni sono state svolte nel modo previsto, dopo aver ricordato le norme da attuare nei casi di emergenza, ha dichiarato conclusi i lavori invitando le classi a rientrare a scuola.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione
(Geol. Giuseppe Bennardo)





Istituto Comprensivo Statale "G. LEOPARDI"

via A. Licata s/n - 92027 Licata - Tel 0922/892766- Fax 0922/894192
PO agic833007@istruzione.it PEC agic833007@pec.istruzione.it C.F. 81000730846

VERBALE PROVA DI EVACUAZIONE

PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE DAI RISCHI

L'anno duemiladiciannove, il giorno tre del mese di dicembre, alle ore 10:30 presso la Sede del Plesso "Bonsignore" dell'Istituto Comprensivo "G. Leopardi" di Licata, in applicazione del D.M. 26/08/92 e del DPR 151/2011 e s.m.i. sono stati convocati nelle forme di legge e sono intervenuti:

- Il Responsabile di Plesso,
- il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Geol. Giuseppe Bennardo;
- il Rappresentante per la sicurezza dei Lavoratori, coll. scol. Venzaprone Calogero;
- gli addetti alle emergenze in servizio;

per concordare e mettere in atto le modalità di evacuazione previste nel piano di emergenza della scuola.

L'ordine di evacuazione è stato dato dal Rappresentante per la sicurezza dei Lavoratori alle ore 10:40, simulando un incendio avvenuto in un ripostiglio. Al suono dell'allarme, dato da una sirena, tutti gli alunni presenti e tutto il personale scolastico, seguendo le istruzioni previste dal piano di emergenza, con il massimo ordine hanno raggiunto i luoghi di raccolta assegnati, nel tempo di 2 minuti e 30 secondi. Gli insegnanti, a questo punto, dopo aver disposto in fila per due gli alunni delle classi assegnate, hanno richiamato l'appello e compilato il modulo di evacuazione, secondo quanto previsto dal D.M. 26/08/92.

Alle ore 10:50, il Responsabile del SPP Geol. Giuseppe Bennardo accertatosi che tutte le operazioni sono state svolte nel modo previsto, dopo aver ricordato le norme da attuare nei casi di emergenza, ha dichiarato conclusi i lavori invitando le classi a rientrare a scuola.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione

(Geol. Giuseppe Bennardo)






Istituto Comprensivo Statale "G. LEOPARDI"

via A. Licata s/n - 92027 Licata - Tel 0922/892766- Fax 0922/894192
PO agic833007@istruzione.it PEC agic833007@pec.istruzione.it C.F. 81000730846

VERBALE PROVA DI EVACUAZIONE

PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE DAI RISCHI

L'anno duemiladiciannove , il giorno tre del mese di dicembre, alle ore 11:00 presso la Sede del Plesso "Don Milani" dell'Istituto Comprensivo "G. Leopardi" di Licata, in applicazione del D.M. 26/08/92 e del DPR 151/2011 e s.m.i. sono stati convocati nelle forme di legge e sono intervenuti:

- Il Responsabile di Plesso,
- il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Geol. Giuseppe Bennardo;
- gli addetti alle emergenze in servizio;

per concordare e mettere in atto le modalità di evacuazione previste nel piano di emergenza della scuola.

L'ordine di evacuazione è stato dato dal Responsabile del SPP alle ore 11:10, simulando un incendio avvenuto in un ripostiglio. Al suono dell'allarme, dato da una sirena, tutti gli alunni presenti e tutto il personale scolastico, seguendo le istruzioni previste dal piano di emergenza, con il massimo ordine hanno raggiunto i luoghi di raccolta assegnati, nel tempo di 2 minuti e 40 secondi. Gli insegnanti, a questo punto, dopo aver disposto in fila per due gli alunni delle classi assegnate, hanno richiamato l'appello e compilato il modulo di evacuazione, secondo quanto previsto dal D.M. 26/08/92.

Alle ore 11:20, il Responsabile del SPP Geol. Giuseppe Bennardo accertatosi che tutte le operazioni sono state svolte nel modo previsto, dopo aver ricordato le norme da attuare nei casi di emergenza, ha dichiarato conclusi i lavori invitando le classi a rientrare a scuola.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione
(Geol. Giuseppe Bennardo)



Istituto Comprensivo Statale "G. LEOPARDI"

via A. Licata s/n - 92027 Licata - Tel 0922/892766- Fax 0922/894192
PO agic833007@istruzione.it PEC agic833007@pec.istruzione.it C.F. 81000730846

VERBALE PROVA DI EVACUAZIONE

PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE DAI RISCHI

L'anno duemiladiciannove , il giorno tre del mese di dicembre, alle ore 12:30 presso la Sede del Plesso "Centrale" dell'Istituto Comprensivo "G. Leopardi" di Licata, in applicazione del D.M. 26/08/92 e del DPR 151/2011 e s.m.i. sono stati convocati nelle forme di legge e sono intervenuti:

- Il dirigente scolastico Prof. Maurizio Buccoleri;
- il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Geol. Giuseppe Bennardo;
- gli addetti alle emergenze in servizio;

per concordare e mettere in atto le modalità di evacuazione previste nel piano di emergenza della scuola.

L'ordine di evacuazione è stato dato dal Responsabile del SPP alle ore 12:40, simulando un incendio avvenuto in un ripostiglio. Al suono dell'allarme, dato da una sirena, tutti gli alunni presenti e tutto il personale scolastico, seguendo le istruzioni previste dal piano di emergenza, con il massimo ordine hanno raggiunto i luoghi di raccolta assegnati, nel tempo di 2 minuti e 50 secondi. Gli insegnanti, a questo punto, dopo aver disposto in fila per due gli alunni delle classi assegnate, hanno richiamato l'appello e compilato il modulo di evacuazione, secondo quanto previsto dal D.M. 26/08/92.

Si è registrata la seguente disfunzione:


1)il suono dell'allarme non si è sentito in alcune classi ubicate sul lato Nord, impedendo alle stesse di effettuare l'evacuazione.

Alle ore 12:50, il Responsabile del SPP Geol. Giuseppe Bennardo accertatosi che tutte le operazioni sono state svolte nel modo previsto, dopo aver lodato gli alunni e il personale, ha dichiarato conclusi i lavori invitando le classi a rientrare a scuola.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione
(Geol. Giuseppe Bennardo)



Il Dirigente scolastico
(Prof. Maurizio Buccoleri)



Fasi delle prove di evacuazione

